


SCHUTZVERMERK NACH DIN 34 BEACHTEN

Zum Rundsteuergerät

Wird von den EWB
Monteuren angeschlossen

Muß vom Elektroinstallateur
angeschlossen werden



7 polige Steuerleitungsklemme
im Zählertafelunterteil
unter dem Rundsteuerempfänger

Orange — Lastabwurf

Violett — Steuersicherung

Weiß — RN (LF)

Blau — RT (LZ)

Braun — Boiler

Grün / Gelb

						Energie u. Wasserversorgung Bruchsal GmbH Abt. Stromversorgung				Steuerleitungsklemme		ewb-NSH-2a		+	
R2		02.07.2008	Fü	Datum		Bearb.				Z		Anlage 2		=	
R1		06.05.2008	Fü	Datum		Gepr.						Blatt:			
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.						Folge:			
1	2	3	4	5	6	7	8								